



Legenda :

- Zberné vedenie RD 8 ALU (č. výr. 5021286)
- - - Uzemňovací vodič s plášťom z PVC, RD 10 PVC (č. výr. 5021162)
- ⊥ Uzemňovacia sústava – 2x uzem. tyč
- E ⊥ Exist. uzemňovacia sústava
- ⊙ Skúšobná svorka 5002 N-VA (č. výr. 5304270)
- 1 Označovací štítok 311 N-ALU (č. výr. 3049256)
- SK Rýchlospojka Vario 249 8-10 ST (č. výr. 5311500)
- ST Spojka T 247 8-10 FT (č. výr. 5311209)
- SO Odkvapová svorka 267 (č. výr. 5316308)
- DS Diagonálna svorka 250 A-FT (č. výr.5313015)
- (A) Zvod z vodiča RD 8 ALU uchytený na dažď. zvođe objímkami 301- S-1200
- (B) Zvod z vodiča RD 8 ALU uchytený na držiakoch 113 Z8-10 (č. výr. 5229960) +hmoždinka M8 985 M8 35 + príchytka 910 N 8x40
- (C) Vodič RD 8 ALU na podporách 165 MBG KRB SO (č. výr. 5218977)
- JP1 • Zúžená zachytávacia tyč, 2 m 101 VL 2000 (č. výr. 5401983)
Svorka pre systém FangFix F-FIX-KL (č. výr. 5403219)
Betónový podstavec pre FangFix 16 kg F-FIX-S16 (č. výr. 5403227)
Základňa pre systém FangFix 16 kg F-FIX-B16 (č. výr. 5403235)
- PZ Pomocný zberač z RD 8 ALU, v=40cm

Upozornenie:

Pred začiatkom zemných prác investor zabezpečí
vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí.

| | | | |
|--|---|----------------|-----------------|
| <div><div></div><div>PRO-ING RUŽOMBEROK</div><div>PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA</div></div> | | | |
| HLAV. ING. PROJ. : | ZODPOV. PROJ. : | VYPRACOVAL : | STUPEŇ : RP |
| Ing. arch. V. Ilievová | Ing. Ján Božek | Ing. Ján Božek | DÁTUM : 11.2019 |
| | | | FORMÁT : 3 A4 |
| MIESTO STAVBY: Komárňanská 262/104, Hurbanovo | | | MIERKA : 1:100 |
| INVESTOR : | Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo | | ZÁK. č. : 13759 |
| STAVBA : | VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE HURBANOVO | | |
| OBJEKT : | SO.01 Budova polikliniky | | |
| OBSAH : | Bleskozvod – ZÁPADNÉ KRIDLO | | Č.výk.: 2 |