



Poznámky:

- strešná krytina bude štrková/ "zelená" strecha
- trieda LPS III
- uzemňovacia sústava má mať menej ako 10 ohm
- spoje v zemi ošetriť asfalt. náterom alt. antikoróznou páskou 356 50 (č. výr. 2360055)
- skúšobné svorky budú umiestnené cca 60cm nad finál. terénom
- medzi sústavou bleskozvodu a el. zariadeniami, TV anténou, komíňmy v blízkosti bleskozvodu a zvodov je potrebné dodržať dostatočnú vzdialenosť "s" STN EN 62305-3 čl. 8.
- ak po oprave strechy bude zachovaná strešná anténa tak pri anténe bude osadená odialená zberná tyč 101 3B-7000 (7m) na trojnožke isFang 3B-150 AL + betónové podstavce pre FangFix 16 kg
- dostatočná vzdialenosť s= 60cm
- **navrhnuté el. zariadenia môžu byť nahradené iným technickým zrovnateľným ekvivalentom**

Legenda :

- Zberné vedenie RD 8 ALU (č. výr. 5021286)
- - - Uzemňovací vodič s plášťom z PVC, RD 10 PVC (č. výr. 5021162)
- ⊥ Uzemňovacia sústava – 2x uzem. tyč
- E ⊥ Exist. uzemňovacia sústava
- ⊙ Skúšobná svorka 5002 N-VA (č. výr. 5304270)
- 1 Označovací štítok 311 N-ALU (č. výr. 3049256)
- SK Rýchl spojka Vario 249 8-10 ST (č. výr. 5311500)
- ST Spojka T 247 8-10 FT (č. výr. 5311209)
- SO Odkvapová svorka 267 (č. výr. 5316308)
- DS Diagonálna svorka 250 A-FT (č. výr. 5313015)
- A Zvod z vodiča RD 8 ALU uchytený na dažď. zvode objímkami 301- S-1200
- B Zvod z vodiča RD 8 ALU uchytený na držiakoch 113 Z8-10 (č. výr. 5229960) + hmoždinka M8 985 M8 35 + príchytka 910 N 8x40
- C Vodič RD 8 ALU na podperách 165 MBG KRB SO (č. výr. 5218977)
- JP2 • Zúžená zachytávacia tyč, 3 m 101 VL 3000 (č. výr. 5401989) Rozpojovací dielec 223 DIN ZN (č. výr. 5335205) 3x Izolovaný dištančný držiak ISO-A-800 (č. výr. 5408814) 3x Izolovaný dištančný držia ISO-A-150 8 (5408800)
- JP1 • Zúžená zachytávacia tyč, 2 m 101 VL 2000 (č. výr. 5401983) Svorka pre systém FangFix F-FIX-KL (č. výr. 5403219) Betónový podstavec pre FangFix 16 kg F-FIX-S16 (č. výr. 5403227) Základňa pre systém FangFix 16 kg F-FIX-B16 (č. výr. 5403235)
- PZ Pomocný zberač z RD 8 ALU, v=40cm
- DD • Dilatačný diel 172 AR (č. výr. 5218926)+ 2x svorka ST

Upozornenie:

Pred začiatkom zemných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí.

<div><div></div><div>PRO-ING RUŽOMBEROK</div><div>PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA</div></div>			
HLAV. ING. PROJ. :	ZODPOV. PROJ. :	VYPRACOVAL :	STUPEŇ : RP
Ing. arch. V. Ilievová	Ing. Ján Božek	Ing. Ján Božek	DÁTUM : 11.2019
			FORMÁT : 3 A4
MIESTO STAVBY: Komárňanská 262/104, Hurbanovo			MIERKA : 1:100
INVESTOR :	Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo		
STAVBA :	VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE HURBANOVO		
OBJEKT :	SO.01 Budova polikliniky		
OBSAH :	Bleskozvod – VÝCHODNÉ KRIDL0		
			Č.výk.: 1