

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

č. 13759 /2019

Vypracoval: PRO-ING Ružomberok

Zloženie komisie :

Predseda : Ing. arch. Vlasta Ilievová - HIP
Členovia : Ing. Ján Božek - projektant EL

Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE HURBANOVO

Objekt: SO.01 Budova polikliniky

Obsah: Bleskozvod a uzemnenie

Zák. č. : 13759

Investor: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo

Podklady použité pre vypracovanie protokolu:

STN 33 2000-5-51, PD stavby

Popis zariadenia:

PD rieši vonkajší systém ochrany pred bleskom pre budovu polykliniky.

V objekte sú všeobecné ambulancie.

V zmysle STN 33 2000-5-51 v riešených priestoroch určuje komisia základné charakteristiky:

pre vonkajšie priestory :

AA3 a AA5, AB8 – s obmedzením teploty (-25°C až +40°C), AC1, AD3-dážď, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP2, AQ3, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

vonkajšia stena objektu

AA3 a AA5, AB8 – s obmedzením teploty (-25°C až +40°C), AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP2, AQ3, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Upozornenie:

Vonkajšie vplyvy určené týmto protokolom musia byť preverené aj po ukončení stavby, pri zmene účelu miestnosti a pod., pričom tento protokol bude potvrdený alebo opravený.

Dátum spísania protokolu: 11. 2019

podpis predsedu komisie